



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0156.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Odmulacz siatkowo-inercyjny typ IOW, magnetoodmulacz**

Zawierający / containing: zbiornik, dennice, króćce - stal S355J2, P355NH, P355NL, P355GH, powłokę antykorozyjną, kosz ze stali nierdzewnej AISI 304, magnesy, inne elementy zgodnie z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: usuwania z wody zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicy ziaren >0,50 mm, w temp. max 150°C, w ciepłownictwie i przemyśle, w tym na zasilaniu wężła wodą kotłową, w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego, w przemysłowych instalacjach wodnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MAGNET" Sp. z o.o.
80-331 Przyjaźń
ul. Radańska 20B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INFRACORR Sp. z o.o.
83-331 Niestępowo
ul. Radańska 20C

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.02.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.02.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lutego 2022

The date of issue of the certificate: 10th February 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulko
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB