

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 0001/01/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Filtr magnetyczny DN15-DN65 G1/2-G21/2)**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **IFM**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Instalacje wodociągowe, centralnego ogrzewania, solarne i klimatyzacyjne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
INFRACORR Sp. z o.o., ul. Raduńska 20C, 83-331 Niestępowo
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **(nie dotyczy)**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-M-75002 „Armatura instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania – Wymagania ogólne i badania”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **(nie dotyczy)**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna : **(nie dotyczy)**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **(nie dotyczy)**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	1,6 Mpa	
Maksymalna Temperatura Robocza	110°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Joanna Borkowska
Dyrektor Handlowy

Gdańsk 03.01.2023

